

Assainissement définitif de la décharge industrielle de Bonfol

Suivi environnemental de réalisation

Rapport intermédiaire 7/2008

Domaine : EAUX

Sujet : Monitoring de la STEP pour les mois de juin, juillet, août et septembre 08

Date : 23.10.2008

C'S'D'

Ingénieurs et Géologues SA

Ingénieurs
Géologues
Spécialistes de l'environnement
Rue de la Chaumont 13, CP 134
2900 Porrentruy 2

Téléphone: +41(0)32-465 50 30
Fax: +41(0)32-465 50 31
E-mail: porrentruy@csd.ch
Internet: www.csd.ch

Table des matières

1	Mesures et analyses effectuées	1
1.1	Mesures de la qualité des eaux de la STEP	1
1.2	Responsable des mesures	1
1.3	Période de mesures	1
2	Résultats des mesures et analyses	1
3	Documents annexés.....	2
4	Poursuite des mesures et analyses	2

Liste des tableaux

Tableau 1 : Documents annexés	2
Tableau 2 : Résultats à la sortie de l'épuration complémentaire, juin à septembre 08	3

Préambule

CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et conclusions sont basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus conformément aux règles reconnues de la branche.

CSD se fonde sur les prémisses que :

- le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et complets en vue de l'exécution du mandat,
- les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle,
- sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que celui convenu ou pour un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées.

Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies, CSD décline toute responsabilité envers le mandant pour les dommages qui pourraient en résulter.

Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD décline toute responsabilité pour les dommages directs et indirects qui pourraient en résulter.

1 Mesures et analyses effectuées

1.1 Mesures de la qualité des eaux de la STEP

La STEP de la décharge industrielle de Bonfol traite environ 400m³/an de lixiviats drainés dans le corps de la décharge industrielle ainsi que le lixiviat provenant de la décharge d'ordures ménagères (DOM).

La surveillance de la STEP a pour but de maintenir le rendement d'épuration à un niveau optimal. Pour ce faire, l'exploitant procède à des contrôles réguliers du fonctionnement.

La procédure d'évaluation se base sur les résultats des analyses physico-chimiques effectuées aux différentes étapes de l'épuration. Les paramètres indicateurs fixés aident à :

- détecter les anomalies le plus tôt possible ;
- optimiser le procédé de traitement.

La qualité de l'effluent à la sortie de l'épuration complémentaire doit satisfaire aux exigences générales de l'annexe 3.2 de l'Ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux). Cette annexe spécifie les exigences pour le déversement des eaux usées industrielles.

1.2 Responsable des mesures

Le bureau Balewa AG de Liestal est responsable des mesures et analyses nécessaires au suivi de la qualité des eaux de la STEP.

1.3 Période de mesures

Les mesures et analyses faisant l'objet du présent rapport couvrent la période allant du 1^{er} juin au 30 septembre 2008.

2 Résultats des mesures et analyses

Seules les valeurs mesurées dans les eaux à la sortie de l'épuration complémentaire nous intéressent ici. On considère en effet, que l'épuration est terminée à ce stade et que ces eaux peuvent retourner dans l'environnement. Après l'épuration complémentaire, les eaux traitées transitent cependant encore par deux étangs d'embellissement avant de rejoindre l'environnement.

De manière générale, la station d'épuration des eaux fonctionne bien et les valeurs à la sortie respectent les normes définies pour le déversement des eaux industrielles dans l'environnement.

Au cours des mois de juin à août 08, le taux d'épuration (DOC corrigés des effets de dilution) à la sortie de l'épuration complémentaire était égal ou supérieur à 96 %. En septembre ce taux a légèrement baissé (93.4%). Cette valeur est toutefois supérieure à la limite prescrite par l'OEaux pour les eaux communales (85%).

La nitrification fonctionne bien et la valeur limite pour l'ammonium est toujours respectée, malgré l'apport d'azote ammoniacal souvent important de la DOM.

3 Documents annexés

Les documents annexés au présent rapport sont répertoriés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Documents annexés

Titre, contenu	Auteur	Date
Résultats des analyses de la qualité des eaux pour les mois de juin, juillet, août et septembre 08	Balewa AG	Sept. 08

4 Poursuite des mesures et analyses

Les mesures se poursuivront à l'identique jusqu'au basculement de la STEP dans la configuration « assainissement » (2 lignes de traitement selon rapport « Concept eaux usées, état permis de construire, 1^{er} juin 2007 »). Les résultats des mesures et analyses effectuées durant le mois d'octobre 2008 feront l'objet d'un prochain rapport intermédiaire.

CSD Ingénieurs et Géologues SA

Grégoire Monin

Pauline Bart

Porrentruy, le 3 novembre 2008

JU5206.400.101

Tableau 2 : Résultats à la sortie de l'épuration complémentaire, juin à septembre 08

PARAMETRES	LIMITES OEaux ¹⁾	RESULTATS à la sortie de l'épuration compl.			
		juin.08	juil.08	août.08	sept.08
Oxygène, mg/l	-	5.7	7	5.8	8.8
Température, °C	30	15.8	16.8	20.5	12.6
pH	6.5-9	7.2	7.2	6.9	7.6
KMnO ₄ , mg/l	-	-	-	-	-
Subst. non dissoutes tot., mg/l	20	1	5	1.8	1
Nitrate, mg N/l	-	36.1	33.9	40.6	24.8
Azote organique, mg N/l	-	-	-	-	-
Azote total, mg N/l	-	36.9	39.3	46.5	29.5
Phosphore total, mg P/l	-	-	-	-	-
Chlorure, mg/l	-	370	220	330	220
HHV, µg/l	100	-	-	-	-
Conductivité, mS/cm	-	2.1	1.7	2.1	1.5
Métaux :					
Cd µg/l:	100	-	-	-	-
Co µg/l:	500	-	-	-	-
Cr µg/l:	2000	-	-	-	-
Cu µg/l:	500	-	-	-	-
Fe µg/l:	-	-	-	-	-
Hg µg/l:	-	-	-	-	-
Ni µg/l:	2000	-	-	-	-
Pb µg/l:	500	-	-	-	-
Zn µg/l:	2000	-	-	-	-
Sb µg/l:		-	-	-	-
	LIMITES OEaux²⁾				
DBO5, mg/l	20	<1	<1	<1	<1
DBO5, taux d'épuration, %	>90	-	-	-	-
DOC, mg/l	10	18.6	15.7	12.5	15
DOC, taux d'épuration, %	85	>96	>96	96	93.4
Nitrite, mg N/l	0.3	<1	<1	<1	<1
Ammonium, mg N/l	2 ³⁾	0.02	<0.02	<0.02	<0.02
AOX, mg/l	0.08	0.43	-	-	0.43

¹⁾ limites générales de l'annexe 3.2 de l'OEaux pour le déversement de l'eau usée de provenance industrielle

²⁾ limites de l'OEaux pour les eaux communales (annexe 3.1 de l'OEaux)

³⁾ comme la STEP déverse ses eaux dans un petit ruisseau, la concentration en ammonium doit être < 2 mg NH₄-N/l à la sortie si la température de l'eau est en dessus de 10°C.